



**Distribuție
Energie
Electrică
România**

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

POD: -

**AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC**

Nr. 7050250900404 din 02.10.2025

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. **7050250900404** din data **04.09.2025**, având ca scop **Instalatie noua** adresată de **COMUNA REMETEA**, pentru **Centru de asistenta sociala si recuperare pentru persoane varstnice** ce aparține utilizatorului **COMUNA REMETEA** cu sediul în județul **HARGHITA**, **COMUNA REMETEA**, sat **REMETEA**, cod postal **537250**, strada **CSERES TIBOR**, nr. **10**, telefon -, email **ATTILA.GALL@TIGRAWILL.RO** și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data **08.09.2025**,

în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public*, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulament*, se

**APROBĂ RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ
A locului de consum Permanent Centru de asistenta sociala si recuperare pentru persoane
varstnice**

amplasat(ă) în județul **HARGHITA**, - **REMETEA**, sat **REMETEA**, cod poștal **537250**, strada **SZENT LENARD**, nr. **12**, bloc -, scara -, ap. -, nr. cadastral -, în condițiile menționate în continuare.

1. Puterea aprobată:

		Situatia existenta in momentul emiterii avizului	Puterea aprobată pentru organizare de șantier, valabilă până la data	Evolutia puterii aprobate				
				Etapa I, valabila de la data	Etapa a IIa, valabila de la data	Etapa a IIIa, valabila de la data	Etapa a IVa, valabila de la data	Etapa finala, valabila de la data
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită	kW	0		132,30	132,30	132,30	132,30	132,30
	kVA	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00



**Distribuție
Energie
Electrică
România**

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită fără realizarea lucrărilor de întărire	kW					
	kVA					

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fisa de soluție nr.

7050250900404 /08.09.2025 sau studiul de soluție nr , avizat de **CTA DEER** cu documentul nr. / :

- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune **20 kV, la STALPUL NR. 17/A AL LEA 20 kV GHEORGHENI, DERIVATIA PTA 10 REMETEA, LEA 20 KV GHEORGHENI 7D21O312, - kV, - kVA**
- Instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului: -
- Lucrari pentru realizarea instalației de racordare: - **CONSUMATOR NOU.**
LUCRARILE NECESARE PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CONSUMATORULUI SE VOR EXECUTA PE BAZA UNUI PROIECT TEHNIC ELABORAT DE O FIRMA ATESTATA DE ANRE SI AVIZAT IN CTE-R HARGHITA.

LUCRARI DIN GRIJA OD:

- MONTARE IN CD GRUP DE MASURA CU REDUCTORI DE CURENT DE 300/5A (CONF. ST108/2022) SI CONTOR TRIFAZAT DE ENERGIE ELECTRICA (ACTIV +REACTIV), IN MONTAJ SEMIDIRECT (MASURA GENERALA).

-ECHIPARE STALP SC15014 NR. 17/A (PLANTAT IN CADRUL LUCRARILOR DE INTARIRE RETEA) AL LEA 20 kV GHEORGHENI CU SEPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR IN MONTAJ VERTICAL CU CLP, ACTIONAT CU DOUA MANETE DE ACTIONARE SI CU SUPTOR CAP TERMINAL CU DRV ZNO INCLUS

-RACORD SUBTERAN DE 20 KV DE LA STALPUL SC15014 NR. 17/A, CU CABLU SUBTERAN DE 20 kV IN LUNGIME DE CIRCA L=450 m PANA LA PTAB PROIECTAT.

- AMPLASARE POST DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA DE BETON-PTAB-PREFABRICAT TIP COMPACT CU EXPLOATARE DIN INTERIOR, AMPLASAT PE PROPRIETATEA PRIVATA A BENEFICIARULUI CU ACCES PENTRU O.D.. COMPARTIMENTUL MT VA FI ECHIPAT CU URMATOAREA CONFIGURATIE: (L +T+LOC L)

- 1 CELULA DE LINIE, (SOSIRE DE LA STALPUL NR. 17A) ECHIPATA CU SEPARATOR DE SARCINA NON SF6, 24 kV/630A CU CLP, CU ACTIONARE MOTORIZATA

- 1 LOC LIBER PENTRU CELULA LINIE 20kV.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

- 1 CELULA TRAFU, ECHIPATA CU SEPARATOR DE SARCINA NON SF6, 24 kV/630A CU CLP, CU ACTIONARE MOTORIZATA SI SIGURANTE FUZIBILE CU PERCUTOR $I_n = 16$ A.

- COMPARTIMENTUL TRAFU VA FI ECHIPAT CU UN TRANSFORMATOR DE PUTERE DE 20 /0,4 KV DE 250 kVA.

- COMPARTIMENTUL JT VA FI ECHIPAT CU INTRERUPATOR GENERAL DE 400 A SI CIRCUITE DE PLECARE CU SOCLURI MPR

- CIRCUITUL NR. 1 TREBUIE ECHIPAT CU SIGURANTE MPR DE 250A.

- CIRCUIT SEPARAT. NR.1 DIN PTAB NOU PROIECTAT CU CABLU SUBTERAN IN LUNGIME DE cca 10ml.

LA IESIREA DIN PTAB LA SUBTRAVERSAREA CAILOR DE COMUNICATIE (DRUMURI, CAI DE ACCES, CAI FERATE) SI LA INTRAREA IN FIRIDA CABLUL PROTEJAT IN TUB DE PROTECTIE CONFORM NTE 007/08/00.

BLOC DE MASURA SI PROTECTIE PENTRU BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT (BMPTi) DIN POLIESTER ARMAT CU FIBRA DE STICLA AMPLASATA PE UN POSTAMENT DE BETON PE DOMENIU PRIVAT, LANGA PTAB CU ACCES PERMANENT DE PE DOMENIU PUBLIC ASIGURAT PENTRU O.D., SI ECHIPAT CU SEPARATOR (PROTEJAT LA ATINGERE DIRECTA) CU SIGURANTE DE 250A, INTRERUPATOR DEBROSABIL DE 250 A CU POSIBILITATE DE REGLARE (0,5-1) I_n , GRUP DE MASURA CU 3x TC DE 200/5A CLS. 0.5A SI CONTOR TRIFAZAT DE ENERGIE ELECTRICA (ACTIV + REACTIV), IN MONTAJ SEMIDIRECT, MULTITARIF CU CURBA DE SARCINA, MODEM INCLUS, INTERFATA DE COMUNICATIE RS 485, INTEGRABIL IN SISTEMUL DE TELEGESTIUNE AL DEER.

c') Lucrări pentru realizarea instalației de utilizare: LES JT DE LA BMP LA CONSUMATOR EXECUTATA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE NORMELOR TEHNICE IN VIGOARE.

d) Lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

- i) Lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauza: **-PLANTAREA IN LINIE, A UNUI STALP DE BETON DE TIP SC15014 IN FUNDATIE TURNATA, INTRE STALPII 17 SI 18 AL LEA 20 kV GHEORGHENI, DERIVATIA PTA 10 REMETEA. STALPUL NOU PLANTAT VA FI ECHIPAT CU CONSOLA DE INTINDERE CIT 140 CU LANTURI DUBLE DE INTINDERE. PRIZA DE PAMANT MAX 4 OHMI.**



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

- ii. Lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de consum și de producere:
- e) Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune **400 V kV** la/în/pe
 - f) Măsurarea energiei electrice se realizează prin **GRUP DE MASURA CU 3x TC DE 200/5A CLS. 0.5A SI CONTOR TRIFAZAT DE ENERGIE ELECTRICA (ACTIV + REACTIV), IN MONTAJ SEMIDIRECT, MULTITARIF CU CURBA DE SARCINA, MODEM INCLUS, INTERFATA DE COMUNICATIE RS 485, INTEGRABIL IN SISTEMUL DE TELEGESTIUNE AL DEER**
 - g) Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune **0.4 kV**, la **BORNELE DE IESIRE DIN INTRERUPATOR**.
3. (1) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la:
- a) punctul de racordare:
 - b) punctul de delimitare a instalațiilor:
- (2) Alte cerințe, nominalizate:
- a) de monitorizare și reglaj; ;
 - b) interfețele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziție de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicații
 - c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile utilizatorului, inclusiv ;
 - d) pentru sistemele HVDC ;
 - e) pentru instalațiile de stocare .
- (3) Condiții specifice pentru racordare
4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcționării
5. (1) În conformitate cu prevederile *Regulamentului* , pentru realizarea racordării la rețeaua electrică, utilizatorul sau operatorul economic atestat, imputernicit de utilizator conform prevederilor Regulamentului, încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.
- (2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de *Regulament*:
6. Valoarea componentei tarifului de racordare $T=TR+TU$, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare este de **492221,87 lei inclusiv TVA, explicitată în fișa de calcul anexată sau, după caz, în deviz.**
- (1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare **TR**, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare este de **492028,27 lei**, inclusiv TVA, explicitată în fișa de calcul anexată sau, după caz, în deviz, astfel:
- componenta corespunzătoare proiectării instalației de racordare: (SF, PTE, DTAC): **0,00 lei** (faza SF) + **23430,78 lei** (faza PTE) + **0,00 lei** (faza DTAC) + **0 lei** (faza DE), inclusiv TVA;



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

- componenta corespunzătoare realizării instalației de racordare: **248534,00 lei** (utilaj) + **187048,53 lei** (C+M), inclusiv TVA + **0 lei** (Integrare SCADA) + **0 lei** (grup masura);

- valorile estimate ale componentelor conexe realizării instalației de racordare, respectiv ale taxelor legale conform Legii nr.50/1991 actualizată, Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr.227/2015: refaceri pavaje **0,00 lei**+ subtraversări **20570,00 lei** + **0 lei** (Integrare SCADA) + **0 lei** (grup masura);

(2) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații **TU**, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, este **193,60 lei**, inclusiv TVA.

(3) Valoarea costurilor de realizare a lucrărilor de întărire **TI**, stabilită conform reglementărilor în vigoare este: **46202,88 lei**, inclusiv TVA, rezultata din următoarele componente: **0,00 lei** (faza SF-Ti) + **2704,35 lei** (faza PTE-Ti) + **0,00 lei** (faza DTAC-Ti).

- lucrari efective intarire: **0,00 lei** (utilaj-Ti) + **41987,00 lei** (C+M-Ti) + **0,00 lei** (Integrare SCADA-Ti) (conform Ordin ANRE 11/2014);

- cota ITC(ISC) = $0,1 \% \times (CM + SCADA) = 41,99$ lei (conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1);

- cota ISC = $0,5 \% \times (CM + SCADA) = 209,94$ lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2);

- taxa AC = $1\% \times (CM + SCADA) = 419,87$ lei (conform Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)).

(4) Valoarea taxelor ce se achita suplimentar de catre utilizator necesare autorizatiilor si avizelor: cota ITC(ISC) $0,1\% = 171,59$ lei; cota ISC $0,5 \% = 857,93$ lei; taxa AC $1\% = 2076,19$ lei; dirigenție santier $2\% = 9123,05$ lei.

(5) Valoarea costurilor pentru achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură și protecție, complet echipat, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, care sunt suportate de către utilizatorii clienți finali noncasnici, conform prevederilor art. 44 alin. (2^4) din Regulament, este lei, la care se adaugă TVA.

(6) Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează, la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al prezidentului Autorității Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(7) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

7. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de - lei, stabilită în fișa de calcul anexată, drept compensație baneară.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

(2) Utilizatorul va primi, în condițiile prevederilor *Regulamentului*, o compensație bănească dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 2 vor fi racordați și alți utilizatori, în primii 5 ani de la punerea în funcțiune a acesteia.

8.(1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea, în valoare **0,00** lei, reprezentând 5 % din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme acceptate de către DEER: **a) Virament în cont bancar al DEER: IBAN RO64 RNCB 0205 0099 7734 0254 b) Scrisoare de garanție bancară (SGB) sau c) Depozit colateral deschis la o bancă având ca beneficiar DEER.**

(3) Termenul în care utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară prevăzută la alin.(1), situațiile în care garanția financiară poate fi executată de operatorul de rețea, precum și situațiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire este **2030-2035** pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. i și - pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii.

(2) Termenul și condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) se prevăd în contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii) este influențată de apariția locurilor de consum/de consum și de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice care nu pot fi finanțate de operatorul de rețea în perioada imediat următoare sunt în valoare de **46202,88** lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. i și - lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii.

(5) În situația în care, din următoarele motive: operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de rețea; În acest caz, utilizatorul și operatorul de rețea încheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1).

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiții al operatorului de rețea. În condițiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenită între părți, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

10. (1) Pentru proiectarea și executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de rețea încheie un contract de achiziție publică pentru proiectarea și/sau executarea de lucrări cu un operator



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-energie.ro
www.distributie-energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197

www.distributie-energie.ro

economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:

a) de către operatorul de rețea cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condițiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare;

b) de către utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de către acesta, în condițiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare prevăzut la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(5) Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorul de rețea, în baza unei convenții-cadru inițiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.

11.(1) Lucrările pentru realizarea instalației de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente, urmărirea consumului și reducerea acestuia în situații excepționale apărute în funcționarea sistemului electroenergetic național.

13.(1) Cerințele standardelor de performanță pentru serviciile prestate de operatorul de distribuție și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiții minime pe care respectivul operator de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere este stabilită prin standardul de distribuție sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuție sau de standardul de transport, operatorii de rețea acordă utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

(2) În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare: secunde.

(3) Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web www.distributie-energie.ro.

14.(1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică î poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

(3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecție contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutație, pe baza unei analize de risc.

15. (1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.

(2) Echipamentul și aparatajul prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011.

16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbațiile instalațiilor și receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) În vederea reducerii consumului/injecției de energie reactivă din/în rețeaua electrică, utilizatorul va lua măsuripentru menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiții determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.

(3) În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz, se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare, sunt:



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

17.(1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la punctul 1, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile prevăzute la alin. (2).

(2) În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- a) în termen de **12** luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
- b) la încetarea contractului de racordare căruia îi este anexat.
- c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizațiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
- d) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1¹) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
- e) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
- f) la solicitarea titularului;
- g) în situația prevăzută la art. 34 alin. (1³) din Regulament.

18.(1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil până la data (data expirării valabilității autorizației de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis).

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea la data încetării pentru orice cauză, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuția/furnizarea energiei electrice.

19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordării. În situația în care utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui împuternicit sau prin furnizorul de energie electrică, după caz, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atât solicitantului racordării, cât și utilizatorului.

(2) Solicitantul racordării/Utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

20.(1) Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației derulate în regimul tarifului de racordare, trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice DEER. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate în prezent specificații tehnice DEER, trebuie să fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.

(2) Alte condiții: Alte conditii

Se va verifica instalatia electrica de utilizare. Consumatorul este unicul raspunzator de integritatea si functionarea instalatiilor electrice de utilizare, in conformitate cu prescriptiile si normativele in vigoare, inclusiv cu cele de protectia muncii si de P.S.I.



**Distribuție
Energie
Electrică
România**

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000081197
www.distributie-energie.ro

LUCRARILE NECESARE PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CONSUMATORULUI SE VOR REALIZA CONFORM LEGISLATIEI SI NORMATIVELOR IN VIGOARE.

PTAB PROIECTAT VA FI AMPLASAT ASTFEL INCAT SA FIE POSIBILA ACCESUL DIN DOMENIU PUBLIC PERSONALULUI DE EXPLOATARE IN VEDEREA MANEVRARII SEPARATORULUI, RESPECTIV EXECUTAREA LUCRARILOR OPERATIVE PERSONALULUI DE MASURA PE DURATA DE EXISTENTA AL INSTALATIEI.

Se va incheia o conventie de constituire a dreptului de traversare si de acces la utilitatile publice, cu proprietarii terenurilor pentru realizarea instalatiilor de racordare.(F4)

Se va incheia cu proprietarii terenului un contract de constituire a dreptului de superficie si servitute asupra terenului pe care urmeaza a fi construit postul de transformare.(F3)

Semnături autorizate,

**Director Sucursala Harghita
BIRO ARPAD**

**Coord. Comp. A.R.
ATTILA VERESS**

**Compartiment A.R.
Szabolcs Kis**